



INFILTHERM
CONTRÔLE & DIAGNOSTIC

DIPLOME D'ÉTANCHEITE A L'AIR

Décerné à :



Votre Constructeur Confiance depuis 1983

Défi Juin 2019

Qui a atteint le niveau de

$Q_{4PaSurf} = 0.08 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$

(pour un objectif RT2012 de $Q_{4PaSurf} = 0.60 \text{ m}^3/(\text{h.m}^2)$)

Cléon, le 27/06/2019

ENTREPRISE
QUALIFIÉE



Délivré par la société INFILTHERM qui a effectué les mesures de perméabilité à l'air sur l'année 2019, certifiée QUALIBAT